



ISO 9001  
ISO 14001  
PN-N 18001  
ISO 27001

**SZPITAL UNIWERSYTECKI NR 2 IM. DR. JANA BIZIELA W BYDGOSZCZY**  
**85-168 BYDGOSZCZ, UL. UJEJSKIEGO 75 tel. 52/36-55-799 fax. 52/370-05-31**

KONTO: Bank Zachodni WBK Bydgoszcz 10 1500 1360 1213 6001 9348 0000

NIP: 9532582266 REGON: 340517145

Bydgoszcz, dnia 12.04.2019 r.

**NZZ/20/D/19**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Wykonanie robót budowlanych w Szpitalu Uniwersyteckim nr 2 im. dr. Jana Bizuela w Bydgoszczy.

**Wszyscy Wykonawcy**

**WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ**

Działając na podstawie art. 38 ust. 1, 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych ( Dz.U.2018 r. 1986 z późn. zm.) w związku z pytaniami zadanymi w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w w/w sprawie, Zamawiający udziela odpowiedzi/wyjaśnień.

**Pytanie nr 1 –**

Czy w przedmiotowym postępowaniu wymagane jest wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Rozdział XIII pkt. 7 SIWZ sugeruje, iż takowe zabezpieczenie jest wymagane, natomiast rozdział XIV mówi jasno, iż "Zamawiający nie żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy".

Prosimy o doprecyzowanie.

**Odpowiedź na zapytanie:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. Zamawiający nie żąda wyniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

**Pytanie nr 2 –**

dot. branża budowlana:

Wg wstępnej analizy przedmiaru oraz otrzymanej dokumentacji projektowej branży budowlanej, w przedmiarze nie wyszczególniono :

- stolarki drzwiowej (rys. 5)
- montażu parapetów z konglomeratów
- demontażu i montażu rolet
- demontażu i montażu narożników systemowych oraz odbojnic
- zamurowania nie przewidzianych do wykorzystania otworów wentylacyjnych
- wymiany kratki wentylacyjnych

Prosimy o potwierdzenie konieczności wykonania wyżej wymienionych prac.

**Odpowiedź na zapytanie:**

Potwierdzamy konieczność wykonania, a więc i uwzględnienia w cenie oferty nakładów na wykonanie wyżej wymienionych prac zgodnie z projektem.

**Pytanie nr 3 –**

W celu wyceny rolet okiennych, proszę o podanie wysokości i szerokości szyb w oknach zewnętrznych (lub załączenie rysunku okien istniejących wraz z wymiarami).

**Odpowiedź na zapytanie:**

W celu wyceny rolet okiennych należy przyjąć wymiary okien z kładu ściany z publikacji zamawiającego Architektura rys 7/8 skala rys 1:100.

**Pytanie nr 4 –**

Proszę o udostępnienie zestawienia pomieszczeń z opisem wykończenia ścian i podłóg

**Odpowiedź na zapytanie:**

Opis wykończenia ścian i podłóg zgodnie z rysunkami architektury i zestawieniami pomieszczeń z wytycznych z Technologii.

**Pytanie nr 5 –**

Czy wyposażenie łazienek w dozowniki mydła, kosze na śmieci, pojemniki na ręczniki papierowe, itp. wchodzi w skład wyceny?

**Odpowiedź na zapytanie:**

Wypożyczenie łazienek w dozowniki mydła, kosze na śmieci, pojemniki na ręczniki papierowe, itp. nie wchodzi w skład wyceny w zakresie dostawy (dostawa Zamawiającego), w celu zachowania gwarancji powłok należy przewidzieć nakłady na montaż elementów trwale związanych ze ścianą (np. dozowników mydła, pojemników na ręczniki papierowe, itp.)



SZPITAL  
AKREDYTOWANY



ISO 9001  
ISO 14001  
PN-N 18001  
ISO 27001

**SZPITAL UNIWERSYTECKI NR 2 IM. DR. JANA BIZIELA W BYDGOSZCZY**  
**85-168 BYDGOSZCZ, UL. UJEJSKIEGO 75 tel. 52/36-55-799 fax. 52/370-05-31**

KONTO: Bank Zachodni WBK Bydgoszcz 10 1500 1360 1213 6001 9348 0000

NIP: 9532582266 REGON: 340517145

Pytanie nr 6 –

W przedmiarze branży elektrycznej brak ujętej dostawy i montażu rozdzielnic R1A.2TIT rys. 05E oraz USP 1h 12kVA/12KW z modułem baterii. Proszę o wyjaśnienie czy należy doliczyć te braki w ofercie.

**Odpowiedź na zapytanie:**

Należy doliczyć wszystkie nakłady na dostawę i montaż rozdzielnic R1A.2TIT rys. 05E oraz USP 1h 12kVA/12KW z modułem baterii zgodnie z projektem.

Pytanie nr 7 –

Czy istnieje możliwość zamiany zaprojektowanych opraw świetłówkowych na oprawy wykonane w technologii LED ?

**Odpowiedź na zapytanie:**

Zamawiający dopuszcza możliwość zamiany zaprojektowanych opraw świetłówkowych na oprawy wykonane w technologii LED, Zaoferowane zamienniki muszą mieć parametry eksploatacyjno-użytkowe nie gorsze niż zakładane w projekcie. (w szczególności efektywność energetyczna tj. ilość lm z 1W, strumień i rozkład światła zgodny z przeznaczeniem pomieszczenia, zachowana lub wyższa klasa czystości, szczelności i trwałości rozwiązania)

Pytanie nr 8 –

Prosimy o potwierdzenie, że dostawa paneli nadłóżkowych oraz kolumn gazowych jest po stronie Zamawiającego.

**Odpowiedź na zapytanie:**

Zamawiający potwierdza, że dostawa paneli nadłóżkowych oraz kolumn gazowych jest po stronie Zamawiającego

**Zamawiający**



SZPITAL  
AKREDYTOWANY