



ISO 9001:2008
ISO 14001:2004
PN-N 18001:2004
ISO 27001:2005

SZPITAL UNIWERSYTECKI NR 2 IM. DR. JANA BIZIELA W BYDGOSZCZY
85-168 BYDGOSZCZ, UL. UJEJSKIEGO 75 tel. 52/36-55-799 fax. 52/370-05-31

KONTO: Bank Zachodni WBK Bydgoszcz 10 1500 1360 1213 6001 9348 0000

NIP: 9532582266 REGON: 340517145

Bydgoszcz, dnia 02.05.2017

NZZ/13/D/17

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę materiałów elektrycznych.

Wszyscy Wykonawcy

MODYFIKACJA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) Zamawiający modyfikuje treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia wprowadzając następujące zmiany:

Zamawiający dokonuje modyfikacji treści SIWZ – Załącznik nr 1 „Przedmiot zamówienia”

1.

Grupa 1 pozycja nr 6:

Skreśla się w całości zapis:

Czujnik kontroli kolejności zaniku faz ,3-fazowy

w zamian wprowadza się zapis:

Czujnik kolejności zaniku faz, montaż natynkowy, zasilanie 3x400/230 V+N styk separowany 1Z, sygnalizacja zasilania (właściwa kolejność faz) - LED zielona, sygnalizacji niewłaściwej kolejności faz – LED czerwona, pobór mocy 1,6 W

2.

Grupa 1

Dodatkowe wymagania:

Skreśla się zapis:

4. Pozycja od 20-47 wydzielone pole - okienko na wprowadzanie opisów użytkownika

w zamian wprowadza się zapis:

4. Pozycja od 20-46 wydzielone pole - okienko na wprowadzanie opisów użytkownika

3.

Grupa 7 pozycja nr 6:

Skreśla się w całości zapis:

„Skrzynka rozdzielcza z PCV 2 x 24 ,IP-40”

w zamian wprowadza się zapis:

Skrzynka rozdzielcza (rozdzielnica) z PCV, natynkowa, 24 (2x12), IP-40

Zamawiający