



ISO 9001:2008  
ISO 14001:2004  
PN-N 18001:2004  
ISO 27001:2005

**SZPITAL UNIWERSYTECKI NR 2 IM. DR. JANA BIZIELA W BYDGOSZCZY**  
**85-168 BYDGOSZCZ, UL. UJEJSKIEGO 75 tel. 52/36-55-799 fax. 52/370-05-31**

KONTO: Bank Zachodni WBK Bydgoszcz 10 1500 1360 1213 6001 9348 0000

NIP: 9532582266 REGON: 340517145

Bydgoszcz, dnia 07.06.2019

**NZZ/16/D/19**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:  
Dostawa materiałów elektrycznych

**Wszyscy Wykonawcy**

**MODYFIKACJA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. ( t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zmianami ) Zamawiający modyfikuje treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia wprowadzając następujące zmiany:

**Zamawiający dokonuje modyfikacji treści - załącznik nr 1 „Przedmiot zamówienia”:**

**Grupa 3 – pozycja nr 17**

skreśla się zapis:

„KORYTKO INSTALACYJNE Z PRZYKRYWKĄ 60 x 10mm +/- 10%”

w zamian wprowadza się następujący zapis:

„KORYTKO INSTALACYJNE Z PRZYKRYWKĄ **110x60 mm +/- 10%**”

**Grupa 8 – pozycja nr 1**

skreśla się zapis:

„TRANSFORMATOR SEPARACYJNY 230\230V,2,6kW”

w zamian wprowadza się następujący zapis:

„TRANSFORMATOR SEPARACYJNY 230\230V,2,6kW **lub 2,5 kVA**”

**Grupa 8 – pozycja nr 2**

skreśla się zapis:

„TRANSFORMATOR SEPARACYJNY 230\230V,3,6kW”

w zamian wprowadza się następujący zapis:

„TRANSFORMATOR SEPARACYJNY 230\230V,3,6kW **lub 4kVA**”

**Grupa 15 – pozycja nr 1**

skreśla się zapis:

„OPRAWA JARZENIOWA SUFITOWA Z KŁOSZEM, 2 x 36W, 230V ,ZAPŁON ELEKTRONICZNY”

w zamian wprowadza się następujący zapis:

„OPRAWA JARZENIOWA SUFITOWA Z KŁOSZEM, 2 x 36W, 230V ,ZAPŁON ELEKTRONICZNY,  
**OPRAWA BIUROWA**”

**Grupa 15 – pozycja nr 2**

skreśla się zapis:

„OPRAWA JARZENIOWA, 4 x36W SUFITOWA , 230V , ZAPŁON ELEKTRONICZNY”

w zamian wprowadza się następujący zapis:

OPRAWA JARZENIOWA, 4 x36W **LUB 3X36W**, SUFITOWA , 230V , ZAPŁON ELEKTRONICZNY”

**Zamawiający**