



etykieta	zasilanie z 2.R0	oświetlenie	gniazda 230V
obwód nr		0-3/1	6-3/2
Pi kW	2,64	0,14	2,5
Po kW	2,64		
Io A	11,3	0,6	11,0
Uwagi	p. USG	gabinet pielęgniarek	

Inwestor: Kujawsko-Pomorska Fundacja Rozwoju Reumatologii z siedzibą w Szpitalu im. Dr J. Biziele Adres: ul. Ujejskiego 75, 85-168 Bydgoszcz			
Obiekt	Częściowa zabudowa dwóch tarasów w budynku Wojewódzkiego Szpitala im. dr J. Biziele.		
Nazwa rysunku	SCHEMAT GŁÓWNY ROZDZIELNI 3.R0 sieć typu TN-C-S		
Projektant: inż. Jarosław Stanek upr. GT-III-7210/84/77	Sprawdził: inż. Zbigniew Garbulski upr. 3/73		
Stadium P.B.	Data 25-06-2007	Arkusz nr 1	Rysunek nr E-8