

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Użyte w opisie przedmiotu zamówienia definicje:

Cena transportu butli od i do Zamawiającego obejmuje wszystkie czynności zapewniające dostawę zamawianej partii towaru rozumianej jako przywóz do miejsca składowania butli u Zamawiającego, rozładunek pełnych butli i załadunek pustych butli oraz ich odstawienie do Wykonawcy. Naliczana jest jednokrotnie za tak określone czynności i dotyczy całej partii dostarczanego jednorazowo towaru. Dostawę dokumentuje się pisemnie. Zapisy muszą obejmować szczegółową specyfikację dostarczanego i odbieranego towaru i być potwierdzone pieczęcią oraz podpisem osób uczestniczących w przekazywaniu. Dostarczane butle i urządzenia muszą posiadać widoczne i czytelne numery, oraz cechy legalizacyjne. Brak powyższego skutkował będzie odmową ze strony Zamawiającego przyjęcia tej części dostaw, której będzie to dotyczyło winą za taką sytuację obarczony będzie Dostawca.

PAKIET nr 1. Ciekły tlen medyczny

Ciekły tlen medyczny wraz z dzierżawą zbiornika i stacji zgazowywania (parowników)

1. Przedmiotem zamówienia jest:

- 1) **systematyczna dostawa transportem specjalistycznym** tlenu medycznego w stanie ciekłym do siedziby Zamawiającego,
- 2) **dzierżawa** dwóch zbiorników ciekłego tlenu medycznego: zbiornik podstawowy o pojemności 7 000 – 10 000 l wraz z parownicą o wydajności od 80 do 150 m³/h i zbiornika rezerwowego o pojemności ok. 3000 l z parownicą. Zbiorniki muszą pracować w układzie podłączeń zapewniającym niezależne zasilanie szpitala w tlen z dwu źródeł.

Należy wykonać wszelkie prace konieczne do realizacji zaproponowanego rozwiązania technicznego.

W szczególności:

- a) **opracowanie dokumentacji technicznej** związanej z dostosowaniem dotychczasowego miejsca montażu zbiornika *(o ile będą wymagane)*,
- b) **wykonanie prac przygotowawczych** niezbędnych do montażu i uruchomienia zbiornika oraz niezbędnych urządzeń towarzyszących. *(jeżeli zajdzie taka konieczność)*
- c) **dostawa zbiornika** wraz niezbędną infrastrukturą techniczną (w szczególności parownica, reduktory, przyłącza,) konieczną do jego montażu i podłączenia do istniejącej u Zamawiającego instalacji tlenu medycznego. *(jeżeli zajdzie taka konieczność)*.
- d) **montaż i uruchomienie** dostarczonego rozwiązania technicznego, podłączenie do istniejącej infrastruktury technicznej Zamawiającego. *(jeżeli zajdzie taka konieczność)*.
- e) **wykonanie wszelkich niezbędnych badań i dopuszczenie do eksploatacji.**
- f) **zabezpieczenie terenu zbiornika przed niepowołanym dostępem** (ogrodzenie zbiornika i parownika). *(jeżeli zajdzie taka konieczność)*.
- g) **odtworzenie terenu** (trawnik, chodniki, droga) jeśli nastąpią uszkodzenia związane z dostawą i pracami przygotowawczo-montażowymi.
- h) **demontaż** przedmiotu niniejszego zamówienia w zakresie w/w zbiorników i parownicy, po zakończeniu trwania umowy, o ile kolejne postępowanie wyłoni innego dostawcę tlenu medycznego.
- i) **zapewnienie ciągłości pracy szpitala** poprzez ciągłość dostaw w czasie napraw, przełączeń, przeglądów i innych operacji wymagających wyłączenia zbiornika lub parownic: na czas wynikający z niemożliwości korzystania ze zbiornika lub parownic montaż/demontaż przegląd, awaria itp, Wykonawca zapewni na koszt własny bezprzerwywe i parametryzowane (o parametrach przewidzianych dla instalacji tlenu medycznego) zasilanie awaryjne w tlen centralnej sieci szpitala. Możliwości techniczne zabezpieczenia: zasilanie z rampy awaryjnej tlen sprężony w butlach 6,4 m³, orientacyjne zużycie tlenu około 8 butli na godzinę, lub zasilanie z palet tanku lub dowolna kombinacja obu metod.

2. WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO WOBEC WYKONAWCY

1) W związku z dzierżawą zaleca się Wykonawcy:

- a) **dokonać wizji lokalnej** w siedzibie Zamawiającego w celu dokonania oceny własnej możliwości spełnienia wymagań techniczno-eksploatacyjnych producenta oferowanych do dzierżawy zbiorników dotyczących przygotowania terenu u Zamawiającego pod ustawienie w/w urządzeń,
- b) jeżeli zajdzie taka konieczność, **opracować stosowną dokumentację techniczną i dostarczyć** w/w zbiorniki.
- c) jeżeli zajdzie taka konieczność **zamontować** w/w zbiornik ciekłego tlenu wraz z parownicą przy istniejącym fundamencie, (z zastrzeżeniem pkt.2.1a) oraz podłączyć do instalacji gazów medycznych u Zamawiającego, (w przypadku zbiornika rezerwowego – wymagane wykonanie odpowiedniego fundamentu - montaż i uruchomienie tego zbiornika przewiduje się w ciągu 3-mcy od daty podpisania umowy)
- d) **uruchomić** w/w zbiorniki oraz sprawdzić szczelność przyłączy do instalacji gazów u Zamawiającego,
- e) **zagwarantować oraz sprawować** ciągły nadzór nad właściwym stanem technicznym zbiorników wraz z parownicami, w szczególności dokonywać systematycznych przeglądów technicznych w/w urządzeń, oraz napraw serwisowych i gwarancyjnych
- f) **zarejestrować** w/w zbiorniki wraz z parownicami oraz zapewnić stały nadzór Urzędu Dozoru Technicznego, przy współudziale Zamawiającego.
- g) Odbiór zbiornika nastąpi w ciągu 3 dni roboczych po dokonaniu zgłoszeniu gotowości do odbioru i potwierdzony zostanie pisemnym protokołem odbioru ilościowego i jakościowego, **podpisanym przez przedstawicieli Stron.**
- h) **Czas reakcji** na zgłoszenie usterki, dotyczącej wydzierżawianych zbiorników wyniesie **max. 24 godziny.**
- i) **zdemontować i usunąć** po zakończeniu trwania umowy (jeżeli zajdzie taka konieczność) w ciągu **14 dni** w/w zbiorniki z terenu Zamawiającego.

2) W związku z dostawą ciekłego tlenu medycznego, transportem specjalistycznym:

Wykonawca zobowiązuje się:

- a) **dostarczać** ciekły tlen medyczny do siedziby Zamawiającego do siedziby Zamawiającego według bieżących potrzeb Zamawiającego – **najpóźniej w ciągu 3-ch dni roboczych** od zgłoszenia zapotrzebowania (faksem lub telefonicznie) przez Zamawiającego,
- b) **napelnić**, zbiorniki ciekłego tlenu do stanu przewidzianego w dokumentacji technicznej.
- c) **zapewnić zgodność i jakość** dostarczanego ciekłego tlenu medycznego z normami PN-C-84911:1997 i F.P.IV., oraz dołączać do każdej dostawy, wyniki badań czystości gazu – świadectwa kontroli jakości.
- d) Ilość zatankowanej do zbiornika cieczy (ciekły tlen medyczny) określona będzie na podstawie pomiaru za pomocą przepływomierza umieszczonego przy cysternie. Przepływomierze przy cysternach muszą posiadać pozwolenie Głównego Prezesa Urzędu Miar w Warszawie –na tankowanie zbiorników.
- e) Wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia reklamacji ilościowych dotyczących dostaw ciekłego tlenu medycznego w ciągu **10 dni** od ich zgłoszenia.

Zamawiający wymaga zainstalowania wymaganych w opisie zbiorników w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy.

PAKIET nr 2. Ciekły azot

Ciekły azot wraz z dzierżawą zbiornika

PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA JEST:

- 1) **dostawa transportem specjalistycznym** ciekłego azotu do siedziby Zamawiającego,
- 2) **dzierżawa** kompletnego zbiornika ciekłego azotu o poj. 800-1000 kg wraz z układem dystrybucji (wąż + końcówką do napełniania naczyń DEWAR'a)

1. Wymagania Zamawiającego wobec Wykonawcy

1) W związku z dzierżawą zaleca się Wykonawcy:

- a) w siedzibie Zamawiającego w celu dokonania oceny własnej możliwości spełnienia wymagań techniczno-eksploatacyjnych producenta oferowanego do dzierżawy zbiornika i jego wyposażenia dotyczących możliwości wstawienia oferowanego zestawu
- b) jeżeli zajdzie taka konieczność **dostarczyć** w/w zbiornik.
- c) jeżeli zajdzie taka konieczność **zamontować** w/w zbiornik ciekłego azotu u Zamawiającego,
- d) **uruchomić** w/w zbiornik wraz z dystrybutorem (wąż + końcówką do napełniania naczyń DEWAR,a) oraz sprawdzić szczelność przyłączy,

- e) **zagwarantować oraz sprawować** ciągły nadzór nad właściwym stanem technicznym zbiornika, w szczególności dokonywać systematycznych przeglądów technicznych w/w urządzenia, oraz napraw serwisowych i gwarancyjnych
 - f) **zarejestrować** w/w zbiornik oraz zapewnić stały nadzór Urzędu Dozoru Technicznego, przy współudziale Zamawiającego.
 - g) Odbiór w/w zbiornika nastąpi po dokonaniu zgłoszeniu gotowości do odbioru i potwierdzony zostanie pisemnym protokołem odbioru ilościowego i jakościowego, **podpisanym przez przedstawicieli Stron.**
 - h) **Czas reakcji** na zgłoszenie usterki, dotyczącej wydierżawianych zbiorników wyniesie **max. 3 dni robocze.**
 - i) **zdemontować i usunąć** po zakończeniu trwania umowy (jeżeli zajdzie taka konieczność) w ciągu **14 dni** w/w zbiornik z terenu Zamawiającego.
- 2) **W związku z dostawą ciekłego azotu, transportem specjalistycznym Wykonawca zobowiązuje się:**
- a) **dostarczać** ciekły azot do siedziby Zamawiającego,
 - b) **dostarczać wyłącznie w dni robocze** niniejszy przedmiot zamówienia w zakresie ciekłego azotu do siedziby Zamawiającego według bieżących potrzeb Zamawiającego – **najpóźniej w ciągu 3-ch dni roboczych** od zgłoszenia zapotrzebowania (faksem lub telefonicznie) przez Zamawiającego,
 - c) **zapewnić zgodność i jakość** dostarczanego ciekłego azotu z normami PN-C-84911:1997 i F.P.IV., oraz dołączać do każdej dostawy, wyniki badań czystości gazu – świadectwa kontroli jakości.
 - d) Ilość zatankowanej do zbiornika cieczy (ciekły azot) określona będzie na podstawie pomiaru za pomocą przepływomierza umieszczonego przy cysternie. Przepływomierze przy cysternach muszą posiadać pozwolenie Głównego Prezesa Urzędu Miar w Warszawie –na tankowanie zbiorników.
 - e) Wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia reklamacji ilościowych dotyczących dostaw ciekłego azotu w ciągu **max. 10 dni** od ich zgłoszenia.

Zamawiający wymaga zainstalowania wymaganego w opisie zbiornika w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy.

PAKIET nr 3. Gazy medyczne sprężone: tlen medyczny

Gazy medyczne i dzierżawa butli

Przedmiotem zamówienia jest dostawa gazów do celów medycznych (leków):

- 1) **Sprężony tlen medyczny w butlach:**
 - a) **butla aluminiowa średnica max 33 cm, wys. 46 cm zawierająca do 0,3 m³ gazu (dzierżawa od Dostawcy),**
butla zawierająca 1,6 m³ gazu (dzierżawa od Dostawcy),
butla zawierająca 6,4 m³ gazu (dzierżawa od Dostawcy),
- 2) **Wykonawca zobowiązany jest:**
 - a) **dostarczać przedmiot umowy wyłącznie w dni robocze** do siedziby Zamawiającego według bieżących potrzeb Zamawiającego – **najpóźniej w ciągu 3-ch dni roboczych** od zgłoszenia zapotrzebowania (faksem lub telefonicznie) przez Zamawiającego,
 - b) **zapewnić zgodność i jakość** dostarczanych gazów zgodnie z normami.
 - specjalistyczny transport
 - dzierżawa

PAKIET nr 4. Dwutlenek węgla medyczny do celów laparoskopowych

Gazy medyczne i dzierżawa butli

Dwutlenek węgla medyczny do celów laparoskopowych 7,0 kg gazu (dzierżawa od Dostawcy),

Dwutlenek węgla medyczny do celów laparoskopowych 26,0 kg gazu (dzierżawa od Dostawcy),

Wykonawca zobowiązany jest:

- a) **dostarczać przedmiot umowy wyłącznie w dni robocze** do siedziby Zamawiającego według bieżących potrzeb Zamawiającego – **najpóźniej w ciągu 3-ch dni roboczych** od zgłoszenia zapotrzebowania (faksem lub telefonicznie) przez Zamawiającego,
- b) **zapewnić zgodność i jakość** dostarczanych gazów zgodnie z normami.
 - specjalistyczny transport
 - dzierżawa

PAKIET nr 5. Podtlenek azotu medyczny

Gazy medyczne i dzierżawa butli

Podtlenek azotu (N₂O) 7 lub 7,5 kg (dzierżawa od Dostawcy),

Wykonawca zobowiązany jest:

- c) **dostarczać przedmiot umowy wyłącznie w dni robocze** do siedziby Zamawiającego według bieżących potrzeb Zamawiającego – **najpóźniej w ciągu 3-ch dni roboczych** od zgłoszenia zapotrzebowania (faksem lub telefonicznie) przez Zamawiającego,
- d) **zapewnić zgodność i jakość** dostarczanych gazów zgodnie z normami.
 - specjalistyczny transport
 - dzierżawa

PAKIET nr 6. Gazy techniczne acetylen, tlen, sprężone powietrze

Gazy techniczne i dzierżawa butli

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa gazów technicznych w butlach:

a) Powietrze syntetyczne sprężone:

- powietrze syntetyczne sprężone w butlach o pojemności 6 m³ – 40 l
- powietrze syntetyczne sprężone w butlach o pojemności 0,75 m³ – 5l
- powietrze syntetyczne sprężone w butlach o pojemności 2l śred. Max 33 cm, wys. 46 cm, butla aluminiowa

powietrze syntetyczne sprężone w butlach o pojemności 2l - butla własna – do nowej karetki

b) Acetylen techniczny – butle o zaw. 7 kg gazu (własność Zamawiającego i dzierżawa od Dostawcy),

c) Dwutlenek węgla butle syfonowane 26,0 kg gazu (dzierżawa od Dostawcy),

d) Tlen techniczny w butlach o pojemności 6,4m³ ok. 40 l (dzierżawa od Dostawcy),

PAKIET nr 7. Argon czysty, techniczny o klasie 5,0 poj. 5l

Gazy techniczne

Przedmiotem zamówienia jest dostawa Argonu czystego, technicznego o klasie 5,0 w butlach: butle poj. 5 litrów. (własność Zamawiającego),

PAKIET nr 8. Gazy do celów medycznych

Gazy medyczne i dzierżawa butli

Przedmiotem zamówienia jest dostawa gazów do celów medycznych (leków):

1) Sprężony tlen medyczny w butlach 2 litrowych:

a) **butla transportowa aluminiowa 0,43 m³ gazu (dzierżawa od Dostawcy), ze zintegrowanym zaworem** (wyposażona w reduktor, regulator przepływu 0-15l/min, podłączenie średniociśnieniowe na szybkozłączkę standard AGA po redukcji i podłączenie gwintowane)

2) Sprężony tlenek azotu medyczny o stężeniu 400 ppm w butlach 1,5 m³ i 0,3 m³

– butle poj. 1,5 m³ (dzierżawa od Dostawcy),

– butle poj. 0,3 m³ (dzierżawa od Dostawcy),

3) Mieszanka gazów o działaniu przeciwbólowym (50% podtlenku azotu i 50% tlenu)

– butle poj. 2,8 m³ (dzierżawa od Dostawcy),

– wózki do butli

– zawory dozujące do butli

– ustniki aplikujące z filtrem

2) Wykonawca zobowiązany jest:

a) **dostarczać przedmiot umowy wyłącznie w dni robocze** do siedziby Zamawiającego według bieżących potrzeb Zamawiającego – **najpóźniej w ciągu 3-ch dni roboczych** od zgłoszenia zapotrzebowania (faksem lub telefonicznie) przez Zamawiającego,

b) **zapewnić zgodność i jakość** dostarczanych gazów zgodnie z normami.

- specjalistyczny transport

- dzierżawa

- napełnianie butli Zamawiającego

WYMAGANIA OGÓLNE, WYMOGI TECHNICZNE BUTLI, GAZÓW W BUTLACH I PRZEBIEGU TRANSAKCJI

- a. Butle winny być trwale oznakowane w sposób jednoznacznie identyfikujący:
 - właściciela, który odpowiada za jej stan techniczny, bezpieczeństwo i dostosowanie do norm Unii Europejskiej zgodnie z odpowiednimi przepisami. Każda czasza butli winna być odpowiednio oznakowana kodem barwnym, zgodnie z obowiązującymi normami europejskimi.
 - Butle powinny być napełnione zgodnie z wymaganiami technicznymi dystrybucji poszczególnych gazów (cieczy), powinny być zabezpieczone plombami jednostki odpowiedzialnej za zawartość (napełniającej) w sposób uniemożliwiający jej zmianę lub użycie butli bez naruszenia plomby.
 - Butle z gazami medycznymi powinny być posiadać jednoznaczną identyfikację zawartość – seria napełnionej zawartości i data przydatności do użytkowania.
- b. Konserwacja, naprawy i legalizacja butli należy do wykonawcy.
- c. Oferowany przedmiot zamówienia powinien spełniać odpowiednie warunki wprowadzenia go do obrotu medycznego i użytkowania, co należy odpowiednio udokumentować.
- d. Odpowiednie dokumenty (świadczenia, certyfikaty) dopuszczające oferowane gazy medyczne do obrotu i stosowania medycznego wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 - Przed wprowadzeniem pierwszej dostawy należy przedstawić Zamawiającemu dokumenty upoważniające do wprowadzenia do obrotu poszczególnych gazów. (w przypadku zmiany ich treści, utraty ważności lub jej przedłużenia należy każdorazowo zaktualizować przedstawioną dokumentację)
 - Do każdej dostawy należy załączyć dokumenty potwierdzające badanie jakości dotyczące dostarczonej dostawy (serii) gazów.
- e. Odpowiednie karty charakterystyki substancji szkodliwych.
(16 – sto punktowa) wystawiona dla każdego gazu medycznego i technicznego odrębnie.
- f. Do każdej dostawy powinna być dołączona i potwierdzona przez strony Dostawcy i Zamawiającego szczegółowa specyfikacja dostarczonych do Zamawiającego i przekazanych do Dostawcy butli.
- g. Na zakończenie współpracy zostanie dokonane rozliczenie z butli.