



SZPITAL UNIWERSYTECKI NR 2 IM. DR JANA BIZIELA W BYDGOSZCZY

85-168 BYDGOSZCZ, UL. UJEJSKIEGO 75

Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia

Tel. 52/36-55-296, 52/36-55-352, 52/36-55-495, 52/36-55-521

ISO 27001: 2005

ISO 9001: 2008

ISO 14001: 2008

PN-N18001:2001

Fax. 52/36-55-496, 52/36-55-752

NZZ/32/D/14

Bydgoszcz, dnia 07.05.2014 r.

Wszyscy Wykonawcy

Dotyczy : postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę, montaż i uruchomienie klimatyzatorów w Szpitalu Uniwersyteckim nr 2 im dr Jana Biziela w Bydgoszczy

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Działając na podstawie art. 38 ust 1, 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) w związku z pytaniami zadanymi przez wykonawców w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający udziela wyjaśnień.

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie automatycznego czyszczenia filtra wymiennika zamiast promieniami UV?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Pytanie nr 2

Ile Zamawiający dopuszcza maksymalnie db(A) w trybie cichym(Quite)?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający dopuszcza głośność pracy klimatyzatorów w trybie cichym(Quite) dla mocy do 3 kW do 30 dB i dla mocy powyżej 3 kW do 36 dB.

Pytanie nr 3

Czy Zamawiający wymieniając moce minimalne urządzeń miał na myśli ich moce nominalne?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podał dopuszczalny minimalny wymagany zakres mocy poszczególnych klimatyzatorów.

Zamawiający