

## Ogłoszenie o wyniku postępowania/odrzuconiu oferty/unieważnieniu postępowania Wszyscy Wykonawcy

Umieszczono na tablicy ogłoszeń oraz stronie internetowej Zamawiającego – [www.biziel.pl](http://www.biziel.pl) dnia 14.10.2016 roku. Zdjęto dnia.....

### 1. Zamawiający:

**Szpital Uniwersytecki nr 2 im. dr J. Bizuela w Bydgoszczy**  
ul. Ujejskiego 75 85-168 Bydgoszcz  
NIP 9532582266  
REGON 340517145  
Telefon: (0-52) 36-55-295,  
(0-52) 36-55-352,  
Faks : (0-52) 36-55-496.  
Strona internetowa Zamawiającego: [www.biziel.pl](http://www.biziel.pl) e-mail – [przetargi@biziel.pl](mailto:przetargi@biziel.pl)  
Godziny urzędowania: od poniedziałku - piątku w godzinach od 7:30 do 15:00

### 2. Opis i oznaczenie postępowania

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę materiałów z branży elektrycznej na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. ( Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z póź. zm. ).

Nr sprawy: NZZ/54/D/16

#### Krótki opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów z branży elektrycznej w zakresie niżej wymienionej grupy:

Grupa 1: Artykuły elektryczne

CPV: 31150000-2, 31170000-8, 31211300-1, 31211310-4, 31224100-3, 31224700-9, 31321210-7, 31521000-4, 31524100-6, 31532510-2, 31532920-9, 31651000-4, 31680000-6, 31682100-1, 31681000-3, 31682000-0, 32423000-4, 34946231-8, 44163100-1, 44176000-4, 44322100-4, 44321000-6, 44322400-7, 44521100-9, 44618400-9

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 oraz art. 93 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z póź. zm. ) Zamawiający zawiadamia o ofertach odrzuconych/unieważnieniu postępowania

### 3. Wybrana oferta / nazwa Wykonawcy oraz uzasadnienie wyboru oferty:

**Nie wybrano oferty.**

### 4. Cena wybranej oferty

**Nie wybrano oferty.**

### 5. Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert

Grupa	Numer oferty, nazwa i adres wykonawcy	Liczba pkt./% wg kryterium ceny	Liczba pkt./% wg kryterium termin dostawy bieżącego zamówienia	Razem pkt./%
1	Nie dotyczy	-----	-----	-----

### 6. Wykonawcy, których oferty zostały odrzucone - uzasadnienie faktyczne i prawne

#### Oferta nr 1

**Infosystem Robert Karłowicz, ul. Złota 7/18, 00-019 Warszawa**

Zamawiający odrzucił ofertę na podstawie przepisu art. 89 ust.1 pkt. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. ( Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z póź. zm. ) której treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zgodnie z brzmieniem art. 82 ust. 3 treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ.

- Zamawiający wymagał od Wykonawcy dostarczenia w zakresie pozycji 21:

„Korytko instalacyjne białe z przykrywką 35 x 15 mm”

Wykonawca zaproponował w załączonym do oferty – załączniku nr 1 „Przedmiot zamówienia” w zakresie pozycji 21 produkt o parametrach między innymi:

„Korytko 40x25”

2. Zamawiający wymagał od Wykonawcy dostarczenia w zakresie pozycji 42:  
„Światłówka 36W,230 V, T8 830 3350Lm, barwa ciepła, długość 1200 mm.”  
Wykonawca zaproponował w załączonym do oferty – załączniku nr 1 „Przedmiot zamówienia” w zakresie pozycji 22 produkt o parametrach między innymi :  
„Światłówka 36W/850 ”
3. Zamawiający wymagał od Wykonawcy dostarczenia w zakresie pozycji 54:  
„Żarówka LED 230 V 16 – 25 W E-27”  
Wykonawca zaproponował w załączonym do oferty – załączniku nr 1 „Przedmiot zamówienia” w zakresie pozycji 54 produkt o parametrach między innymi :  
„Żarówka LED 15,5W”
4. Zamawiający wymagał od Wykonawcy dostarczenia w zakresie pozycji 67:  
„Żarówka LED kula mleczna E27 15W230V ciepła 900lm”  
Wykonawca zaproponował w załączonym do oferty – załączniku nr 1 „Przedmiot zamówienia” w zakresie pozycji 67 produkt o parametrach między innymi:  
„Żarówka 17W”
5. Zamawiający wymagał od Wykonawcy dostarczenia w zakresie pozycji 102:  
„Światłówka 2 D 9W\850 230V 2 pin  
Wykonawca zaproponował w załączonym do oferty – załączniku nr 1 „Przedmiot zamówienia” w zakresie pozycji 102 produkt o parametrach między innymi:  
„Światłówka 9W/840”
6. Zamawiający wymagał od Wykonawcy dostarczenia w zakresie pozycji 103:  
„Światłówka 2 D 28-38 W \850 230 V 4 pin”  
Wykonawca zaproponował w załączonym do oferty – załączniku nr 1 „Przedmiot zamówienia” w zakresie pozycji 103 produkt o parametrach między innymi:  
„Światłówka 28W/840”
7. Zamawiający wymagał od Wykonawcy dostarczenia w zakresie pozycji 125:  
„Obudowa termoutwardzalna IP-44, szerokość od 40-60cm wysokość od 50-65 cm wraz z podstawą (fundamentem) o wysokości do 50 cm”  
Wykonawca zaproponował w załączonym do oferty – załączniku nr 1 „Przedmiot zamówienia” w zakresie pozycji 125 produkt o parametrach między innymi:  
„Obudowa IP-41”
8. Zamawiający wymagał od Wykonawcy dostarczenia w zakresie pozycji 144:  
„Łącznik krzywkowy 100A trójfazowy, zamykany ,IP65”  
Wykonawca zaproponował w załączonym do oferty – załączniku nr 1 „Przedmiot zamówienia” w zakresie pozycji 144 produkt o parametrach między innymi:  
„Łącznik IP 43”
9. Zamawiający wymagał od Wykonawcy dostarczenia w zakresie pozycji 147:  
„Łącznik światła pojedynczy n/t 230V , IP-20”  
Wykonawca zaproponował w załączonym do oferty – załączniku nr 1 „Przedmiot zamówienia” w zakresie pozycji 147 produkt o parametrach między innymi:  
„Łącznik IP 54”
10. Zamawiający wymagał od Wykonawcy dostarczenia w zakresie pozycji 148:  
„Łącznik światła podwójny n/t 230V ,IP-20”  
Wykonawca zaproponował w załączonym do oferty – załączniku nr 1 „Przedmiot zamówienia” w zakresie pozycji 148 produkt o parametrach między innymi:  
„Łącznik IP 54”
11. Zamawiający wymagał od Wykonawcy dostarczenia w zakresie pozycji 151:  
„Łącznik klawiszowy n/t,dzwonkowy ,IP-20”  
Wykonawca zaproponował w załączonym do oferty – załączniku nr 1 „Przedmiot zamówienia” w zakresie pozycji 151 produkt o parametrach między innymi:  
„Łącznik IP 54”
12. Zamawiający wymagał od Wykonawcy dostarczenia w zakresie pozycji 208:  
„Końcówka kablowa AL. 185mm<sup>2</sup> , fi 12”  
Wykonawca zaproponował w załączonym do oferty – załączniku nr 1 „Przedmiot zamówienia” w zakresie pozycji 208 produkt o parametrach między innymi:  
„Końcówka 185/16 ”
13. Zamawiający wymagał od Wykonawcy dostarczenia w zakresie pozycji 49:  
„Żarówka MR-11 C 230V 35W”  
Wykonawca nie zaoferował się w powyższym zakresie.  
W załączniku nr 1 „Przedmiot zamówienia” nie została podana przez Wykonawcę: nazwa producenta, cena jednostkowa netto PLN, wartość netto w PLN, stawka VAT, wartość stawki VAT, wartość brutto w PLN, okres gwarancji miesiącach.

**Oferta nr 2****Przedsiębiorstwo EL12 Sp. z o.o., ul. Św. Anny 5, 45-117 Opole**

Zamawiający odrzucił ofertę na podstawie przepisu art. 89 ust.1 pkt. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. ( Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm. ) której treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zgodnie z brzmieniem art. 82 ust. 3 treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ.

1. Zamawiający wymagał od Wykonawcy dostarczenia w zakresie pozycji 20:  
„Korytko instalacyjne białe z przykrywką 25 x 20 mm”  
Wykonawca zaproponował w załączonym do oferty – załączniku nr 1 „Przedmiot zamówienia” w zakresie pozycji 20 produkt o parametrach między innymi:  
„Kanał instalacyjny 25x15”
2. Zamawiający wymagał od Wykonawcy dostarczenia w zakresie pozycji 22:  
„Puszka naścienna hermetyczna IP44 85x85 z zaciskami”  
Wykonawca zaproponował w załączonym do oferty – załączniku nr 1 „Przedmiot zamówienia” w zakresie pozycji 22 produkt o parametrach między innymi :  
„Puszka naścienna IP 42”
3. Zamawiający wymagał od Wykonawcy dostarczenia w zakresie pozycji 51:  
„Żarówka LED 230 V 3 – 6 W 11 MR”  
Wykonawca zaproponował w załączonym do oferty – załączniku nr 1 „Przedmiot zamówienia” w zakresie pozycji 51 produkt o parametrach między innymi :  
„Żarówka LED 1,8W”
4. Zamawiający wymagał od Wykonawcy dostarczenia w zakresie pozycji 64:  
„Żarówka LED GU10 ,ciepła 4-8W 230 V”  
Wykonawca zaproponował w załączonym do oferty – załączniku nr 1 „Przedmiot zamówienia” w zakresie pozycji 64 produkt o parametrach między innymi:  
„Żarówka GU 5,3 6V-17V”
5. Zamawiający wymagał od Wykonawcy dostarczenia w zakresie pozycji 111:  
„Śrubowy połączeniowy zacisk na szynę kolor szary (fazowy) 10 mm”  
Wykonawca zaproponował w załączonym do oferty – załączniku nr 1 „Przedmiot zamówienia” w zakresie pozycji 111 produkt o parametrach między innymi:  
„Złączka szynowa 10 mm niebieska ”
6. Zamawiający wymagał od Wykonawcy dostarczenia w zakresie pozycji 134:  
„Odłącznik 3 x 1500 A do zamykania i otwierania dźwignią ręczną nieobciążonych obwodów, montaż za tablicowy”  
Wykonawca zaproponował w załączonym do oferty – załączniku nr 1 „Przedmiot zamówienia” w zakresie pozycji 134 produkt o parametrach między innymi:  
„Odłącznik OZK 3 1600A ”
7. Zamawiający wymagał od Wykonawcy dostarczenia w zakresie pozycji 147:  
„Łącznik światła pojedynczy n/t 230V , IP-20”  
Wykonawca zaproponował w załączonym do oferty – załączniku nr 1 „Przedmiot zamówienia” w zakresie pozycji 147 produkt o parametrach między innymi:  
„Łącznik jednobiegunowy IP 44”
8. Zamawiający wymagał od Wykonawcy dostarczenia w zakresie pozycji 148:  
„Łącznik światła podwójny n/t 230V ,IP-20”  
Wykonawca zaproponował w załączonym do oferty – załączniku nr 1 „Przedmiot zamówienia” w zakresie pozycji 148 produkt o parametrach między innymi:  
„Łącznik świecznikowy IP 44”
9. Zamawiający wymagał od Wykonawcy dostarczenia w zakresie pozycji 151:  
„Łącznik klawiszowy n/t,dzwonkowy ,IP-20”  
Wykonawca zaproponował w załączonym do oferty – załączniku nr 1 „Przedmiot zamówienia” w zakresie pozycji 151 produkt o parametrach między innymi:  
„Łącznik dzwonek IP 44”
10. Zamawiający wymagał od Wykonawcy dostarczenia w zakresie pozycji 168:  
„Gniazdo elektryczne 230V n/t podwójne z uziemieniem IP 20”  
Wykonawca zaproponował w załączonym do oferty – załączniku nr 1 „Przedmiot zamówienia” w zakresie pozycji 168 produkt o parametrach między innymi:  
„Gniazdo podwójne IP 44”
11. Zamawiający wymagał od Wykonawcy dostarczenia w zakresie pozycji 169:  
„Gniazdo elektryczne n/t,pojedyncze,230V,IP-20”  
Wykonawca zaproponował w załączonym do oferty – załączniku nr 1 „Przedmiot zamówienia” w zakresie pozycji 169 produkt o parametrach między innymi:  
„Gniazdo pojedyncze IP 44”

12. Zamawiający wymagał od Wykonawcy dostarczenia w zakresie pozycji 186:  
„Zestaw termokurczliwy-mufy kablowe 185-300 mm”  
Wykonawca zaproponował w załączonym do oferty – załączniku nr 1 „Przedmiot zamówienia” w zakresie pozycji 186 produkt o parametrach między innymi:  
„Mufa 95-300”
13. Zamawiający wymagał od Wykonawcy dostarczenia w zakresie pozycji 215:  
„Przewód połączeniowy 1,5-2mb 3x1,5m, zakończony wtyczką 230V, z wtykiem ochronnym, wtyczka połączona trwale”  
Wykonawca zaproponował w załączonym do oferty – załączniku nr 1 „Przedmiot zamówienia” w zakresie pozycji 215 produkt o parametrach między innymi:  
„Przewód przyłączeniowy 3 MB”
14. Zamawiający wymagał od Wykonawcy dostarczenia w zakresie pozycji 225:  
„Żarówka oświetleniowa, sodowa 230V,100W,E27”  
Wykonawca zaproponował w załączonym do oferty – załączniku nr 1 „Przedmiot zamówienia” w zakresie pozycji 225 produkt o parametrach między innymi:  
„Lampa sodowa E40”
15. Zamawiający wymagał od Wykonawcy dostarczenia w zakresie pozycji 231:  
„Lampa plafon nadumywalkowa (łazienkowa) kolor biały, średnica 25-35cm,230V,1xE27, z podstawą PCV”  
Wykonawca zaproponował w załączonym do oferty – załączniku nr 1 „Przedmiot zamówienia” w zakresie pozycji 231 produkt o parametrach między innymi:  
„Plafoniera fi -24”

#### **Oferta nr 3**

##### **ELEKTROS S.C.-J.D.B. Jarzemscy, ul. Pielęgniarska 6, 85-790 Bydgoszcz**

Zamawiający odrzucił ofertę na podstawie przepisu art. 89 ust.1 pkt. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. ( Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z póź. zm. ) której treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zgodnie z brzmieniem art. 82 ust. 3 treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ.

1. Zamawiający wymagał od Wykonawcy dostarczenia w zakresie pozycji 67:  
„Żarówka LED kula mleczna E27 15W230V ciepła 900lm”  
Wykonawca zaproponował w załączonym do oferty – załączniku nr 1 „Przedmiot zamówienia” w zakresie pozycji 67 produkt o parametrach między innymi:  
„Żarówka 12W”
2. Zamawiający wymagał od Wykonawcy dostarczenia w zakresie pozycji 102:  
„Świetlówka 2 D 9W\850 230V 2 pin  
Wykonawca zaproponował w załączonym do oferty – załączniku nr 1 „Przedmiot zamówienia” w zakresie pozycji 102 produkt o parametrach między innymi:  
„Świetlówka 16W”

#### **Oferta nr 4**

##### **PPUH ELEKTROSTAN H.M.Oldziej, ul. T. Boya-Żeleńskiego 1, 85-858 Bydgoszcz**

Zamawiający odrzucił ofertę na podstawie przepisu art. 89 ust.1 pkt. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. ( Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z póź. zm. ) której treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zgodnie z brzmieniem art. 82 ust. 3 treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ.

1. Zamawiający wymagał od Wykonawcy dostarczenia w zakresie pozycji 133:  
„Rozłącznik na napięcie znamionowe Ui690V,prąd znamionowy łączeniowy 160A, przekrój przewodów sztywnych 25-70mm2”  
Wykonawca zaproponował w załączonym do oferty – załączniku nr 1 „Przedmiot zamówienia” w zakresie pozycji 133 produkt o parametrach między innymi:  
„Rozłącznik izolacyjny jednopozycyjny 400-600V”
2. Zamawiający wymagał od Wykonawcy dostarczenia w zakresie pozycji 219:  
„Szafka elektryczna o wym.420x264x245, w wersji trudnopalnej (poliester + włókno szklane) ,budowa modułowa, daszek skośny”  
Wykonawca zaproponował w załączonym do oferty – załączniku nr 1 „Przedmiot zamówienia” w zakresie pozycji 219 produkt o parametrach między innymi:  
„Szafka elektryczna zewnętrzna z PCV ”
3. Zamawiający wymagał od Wykonawcy dostarczenia w zakresie pozycji 226:  
„Izolacyjne złącze bezpiecznikowe, do instalowania we wnękach słupów oświetleniowych, wysokość 168 mm, średnica 42mm, napięcie znamionowe: 500 V, znamionowy prąd przyłączeniowy: 100 A, dopuszczalny prąd wkładki topikowej: 16A, Stopień ochrony: IP 54”  
Wykonawca zaproponował w załączonym do oferty – załączniku nr 1 „Przedmiot zamówienia” w zakresie pozycji 226 produkt o parametrach między innymi:  
„Złącze kabli z zabezpieczeniem do lamp oświetlenia zewnętrznego ”

#### **7. Wykonawcy wykluczeni - uzasadnienie faktyczne i prawne**

Nie wykluczono Wykonawców

#### **8.Unieważnienie postępowania - uzasadnienie faktyczne i prawne**

##### **Grupa 1**

##### Faktyczne:

W postępowaniu zostały złożone 4 oferty, które zostały odrzucone.

##### Prawne:

Postępowanie unieważniono na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych - Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

**Zamawiający**