



ISO 9001:2008
ISO 14001:2004
PN-N 18001:2004
ISO 27001:2005

SZPITAL UNIWERSYTECKI NR 2 IM. DR. JANA BIZIELA W BYDGOSZCZY
85-168 BYDGOSZCZ, UL. UJEJSKIEGO 75 tel. 52/36-55-799 fax. 52/370-05-31

KONTO: Bank Zachodni WBK Bydgoszcz 10 1500 1360 1213 6001 9348 0000

NIP: 9532582266 REGON: 340517145

Bydgoszcz, dnia 02.11.2016

NZZ/58/D/16

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę materiałów z zakresu branży hydraulicznej, sanitarnej, wentylacyjnej i budowlanej.

Wszyscy Wykonawcy

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Działając na podstawie art. 38 ust. 1, 2, i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz.U.2015 poz. 2164 z późn. zm.) w związku z pytaniami zadanyymi przez wykonawców w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający udziela wyjaśnień.

Pytanie nr 1:

Grupa 3

Mam prośbę o doprecyzowanie:

- klasy filtracyjnej filtra z pozycji nr 8 (Filtry kieszeniowe 592x335x150/x6k mm - ramka stalowa gr. 25 mm)

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający wymaga filtra kieszeniowego o klasie filtracji G4

Pytanie nr 2:

Grupa 3

Mam prośbę o doprecyzowanie:

- grubość ramki filtra z pozycji nr 20 (Filtr kasetowy G4 277x334x48 mm - ramka stalowa gr. 25 mm)

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający skreśla zapis - „ramka stalowa gr. 25 mm”

w zamian wprowadza zapis:

„ramka stalowa gr. 48 mm”

Pytanie nr 3:

Grupa 1

Grzejniki płytowe w specyfikacji podane są grzejniki 600/900 czy można zaproponować grzejnik o wymiarach 600/920

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający dopuszcza również takie rozwiązanie.

Pytanie nr 4:

Grupa 2

Czy za grzejnik 600/1050 można zaproponować grzejnik o wymiarach 600/1000 lub 600/1120. ?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania grzejnika o wymiarach 600/1120.

Pytanie nr 5:

Czy grzejniki mają być w wersji higienicznej (bez radiatorów same płyty) czy w wersji standardowej? Czy w cenie grzejnika mają być uwzględnione zawieszki (kołki śruby uchwyty)?

Odpowiedź na zapytanie:

Grzejniki powinny być wyposażone w radiatory wersji demontowanej, umożliwiające utrzymanie higieny grzejnika. Wszystkie powinny być wyposażone w uchwyty/zawieszki z kołkami do montażu grzejnika na ścianie.

Zamawiający



SZPITAL
AKREDYTOWANY