



ISO 9001:2008
ISO 14001:2004
PN-N 18001:2004
ISO 27001:2005

SZPITAL UNIWERSYTECKI NR 2 IM. DR. JANA BIZIELA W BYDGOSZCZY
85-168 BYDGOSZCZ, UL. UJEJSKIEGO 75 tel. 52/36-55-799 fax. 52/370-05-31

KONTO: Bank Zachodni WBK Bydgoszcz 10 1500 1360 1213 6001 9348 0000

NIP: 9532582266 REGON: 340517145

Bydgoszcz, dnia 04.11.2016

NZZ/58/D/16

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę materiałów z zakresu branży hydraulicznej, sanitarnej, wentylacyjnej i budowlanej.

Wszyscy Wykonawcy

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Działając na podstawie art. 38 ust. 1, 2, 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz.U.2015 poz. 2164 z późn. zm.) w związku z pytaniami zadanymi przez wykonawców w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający udziela wyjaśnień.

Pytanie nr 1:

Grupa 3 Filtry do systemów wentylacyjnych wykonawstwo zgodnie z normą PN-EN-779"

Proszę o potwierdzenie, że ilekroć mowa jest o filtrach kasetowych Zamawiający ma na uwadze filtry kasetowe plisowane.

Odpowiedź na zapytanie:

Tak. W zakresie grupy 3 Zamawiający ma na uwadze filtry kasetowe plisowane.

Pytanie nr 2:

Grupa 3 Filtry do systemów wentylacyjnych wykonawstwo zgodnie z normą PN-EN-779"

Proszę o potwierdzenie, że podane w zestawieniu wymiary np. z L.P. 195x795x45mm należy czytać jako Wysokość x Szerokość x Głębokość filtra.

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający potwierdza ten sposób czytania wymiarów filtrów.

Pytanie nr 3:

Grupa 3 Filtry do systemów wentylacyjnych wykonawstwo zgodnie z normą PN-EN-779"

Proszę o potwierdzenie, że w pozycji oznaczonej jako L.P. 1, L.P. 4, L.P. 13, L.P. 15, L.P. 26 ramka stalowa ma być gr. 25 mm jak w pozostałych pozycjach.

Odpowiedź na zapytanie:

Ramkę stalową o grubości 25 mm mają posiadać tylko filtry kieszeniowe LP. 2-11, 14, 16-21, 23-25.

Pytanie nr 4:

Grupa 3 Filtry do systemów wentylacyjnych wykonawstwo zgodnie z normą PN-EN-779"

W pozycji L.P. 13 podano typ „Filtry kasetowe (kompaktowe) FC7 592x592x78 mm”. Proszę o potwierdzenie, że chodzi o filtr klasy F7 o wymiarach 592x592x78 mm.

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający potwierdza, pozycja L.P. 13 w ramach grupy 3, obejmuje filtr klasy F7 o wymiarach 592x592x78 mm.

Pytanie nr 5:

Grupa 3 Filtry do systemów wentylacyjnych wykonawstwo zgodnie z normą PN-EN-779"

W pozycji L.P. 15 podano typ P19-301/50 który jest oferowany przez jednego producenta na rynku. Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający dopuszcza równorzędne filtry o tej samej budowie i klasie filtracji innych producentów.

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający dopuszcza równoważne filtry o tej samej budowie filtra i klasie filtracji.



**SZPITAL
AKREDYTOWANY**



ISO 9001:2008
ISO 14001:2004
PN-N 18001:2004
ISO 27001:2005

SZPITAL UNIWERSYTECKI NR 2 IM. DR. JANA BIZIELA W BYDGOSZCZY
85-168 BYDGOSZCZ, UL. UJEJSKIEGO 75 tel. 52/36-55-799 fax. 52/370-05-31

KONTO: Bank Zachodni WBK Bydgoszcz 10 1500 1360 1213 6001 9348 0000

NIP: 9532582266 REGON: 340517145

Pytanie nr 6:

Grupa 3 Filtry do systemów wentylacyjnych wykonawstwo zgodnie z normą PN-EN-779"

W pozycji L.P. 26 podano typ FD700x340x20 mm, który jest oferowany przez jednego producenta na rynku Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający dopuszcza równorzędne filtry o tej samej budowie i klasie filtracji innych producentów.

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający dopuszcza równoważne filtry o tej samej budowie filtra i klasie filtracji.

Jednocześnie Zamawiający dokonuje modyfikacji SIWZ.

W załączniku nr 1 „Przedmiot zamówienia” w zakresie grupy 3 L.P. 15 i 26, pod tabelą dla grupy 3 Zamawiający wprowadza następujący zapis:

Uwaga:

W zakresie grupy 3, tabela L.P. 15 i 26 – dopuszcza się produkt równoważny tzn. o tej samej budowie filtra i klasie filtracji.

Zamawiający



SZPITAL
AKREDYTOWANY