



ISO 9001:2008
ISO 14001:2004
PN-N 18001:2004
ISO 27001:2005

SZPITAL UNIWERSYTECKI NR 2 IM. DR. JANA BIZIELA W BYDGOSZCZY
85-168 BYDGOSZCZ, UL. UJEJSKIEGO 75 tel. 52/36-55-799 fax. 52/370-05-31

KONTO: Bank Zachodni WBK Bydgoszcz 10 1500 1360 1213 6001 9348 0000

NIP: 9532582266 REGON: 340517145

Bydgoszcz, dnia 27.01.2017

NZZ/02/D/17

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę materiałów z branży ogólnie elektrycznej.

Wszyscy Wykonawcy

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Działając na podstawie art. 38 ust. 1, 2, ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) w związku z pytaniem zadany przez wykonawcę w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający udziela wyjaśnień

Pytanie nr 1:

Proszę o sprecyzowanie, czy w pozycjach 10 i 11 chodzi o lampki okrągłe montowane do elewacji rozdzielnic, czy o lampki na szynę DIN

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający wymaga dostarczenia lampek mocowanych na szynę. Może to być szyna typu DIN.

Powyższy wymóg Zamawiający określił w informacjach dodatkowych znajdujących się pod tabelą w załączniku nr 1 „Przedmiot zamówienia”.

Zamawiający



**SZPITAL
AKREDYTOWANY**

PRZECZ WIEDZĘ I DOŚWIADCZENIE DO ZDROWIA CHOREGO