



ISO 9001
ISO 14001
PN-N 18001
ISO 27001

SZPITAL UNIWERSYTECKI NR 2 IM. DR. JANA BIZIELA W BYDGOSZCZY
85-168 BYDGOSZCZ, UL. UJEJSKIEGO 75 tel. 52/36-55-799 fax. 52/370-05-31

KONTO: Bank Zachodni WBK Bydgoszcz 10 1500 1360 1213 6001 9348 0000

NIP: 9532582266 REGON: 340517145

Bydgoszcz, dnia 21.03.2019 r.

NZZ/18/D/19

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:
Dostawa mebli biurowych – drewnianych i krzeseł

Wszyscy Wykonawcy

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

Działając na podstawie art. 38 ust. 1, 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zmianami) w związku z pytaniami zadanymi w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w w/w sprawie, Zamawiający udziela odpowiedzi

Pytanie nr 1

Dotyczy pakietu 2

Pozycja 1 – Zamawiający w tej szafce wymaga innych uchwytów? Czy tak jak w pozostałych meblach mają być uchwyty kwasoodporne?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający wymaga w szafce z pakietu 2 pozycja 1 uchwytów kwasoodpornych.

Pytanie nr 2 –

Dotyczy pakietu 2

Pozycja 3 – prosimy o wskazanie materiału z jakiego ma być wykonany zlew i parametrów baterii. Co Zamawiający ma na myśli pisząc „Szafkę wyposażać w zlew wpuszczany dwukomorowy, oraz baterię zlewozmywakową **stosowną do wymagań pomieszczenia montowaną w zlewie.** „ Czy Zamawiający wymaga baterię laboratoryjną, czy zwykłą baterię np. z dłuższą wylewką?

Odpowiedź na zapytanie:

Podstawowe minimalne wymagania techniczne dotyczące baterii:

- Wyposażona w ruchomą wylewkę
- Wyposażona w wylewkę o wysokości co najmniej 145 mm i długości co najmniej 220 mm zakończona sitkiem higienicznym-antyosadowym
- Wyposażona w uchwyt higieniczny o długości co najmniej 200 mm
- Wyposażona w głowicę ceramiczną Ø40 mm
- Wyposażona w ogranicznik temperatury maksymalnej.
- Wypływ wody co najmniej 15 l/min przy 3 barach.
- Korpus baterii ze wzmocnionym mocowaniem

Podstawowe parametry zlewów:

- zlew wpuszczany
- zlew jednokomorowy bez ociekacza
- kształt komory trapezowy
- zlew wykonany ze stali nierdzewnej

Pytanie nr 3 –

Dotyczy pakietu 2

Pozycja 3 – Czy Zamawiający wymaga zlewu ze stali nierdzewnej 2-komorowego

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający wymaga zlewu jednokomorowego.

Pytanie nr 4 –

Dotyczy pakietu 2

Dotyczy kontenerów np. pozycja 12 – czy Zamawiający dopuści kółka o średnicy 50 lub 75 mm

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający nie dopuszcza kontenerów z kółkami o średnicy 50 lub 75 mm.

Pytanie nr 5 –

Dotyczy biurek w pakiecie nr 2 i pozostałych pakietach– czy Zamawiający dopuści blat z płyty melaminowanej 36 mm? Podany przez Zamawiającego parametr – blat o powłoce z melaminy o grubości 4 cm – byłby materiałem na specjalne zamówienie pełnopaletowe, okres oczekiwania około 5 tygodni, co wiąże się ze znacznym podrożeniem oferty.

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.



SZPITAL
AKREDYTOWANY



ISO 9001
ISO 14001
PN-N 18001
ISO 27001

SZPITAL UNIWERSYTECKI NR 2 IM. DR. JANA BIZIELA W BYDGOSZCZY
85-168 BYDGOSZCZ, UL. UJEJSKIEGO 75 tel. 52/36-55-799 fax. 52/370-05-31

KONTO: Bank Zachodni WBK Bydgoszcz 10 1500 1360 1213 6001 9348 0000

NIP: 9532582266 REGON: 340517145

Pytanie nr 6 –

W pozycji 24 pakietu 2 ale także w innych pakietach – prosimy o potwierdzenie -jeśli Zamawiający nie wskazuje w opisie zakupu zlew, baterii a rysunek pokazuje niniejszy asortyment – to zapewnia go Zamawiający

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający potwierdza dostarczenie zlewu oraz baterii we własnym zakresie.

Pytanie nr 7 –

Pakiet 2 pozycja 18 i 22 – Czy Zamawiający wymaga we froncie ze szkła bezpiecznego zastosowania ramy aluminiowej – co z pewnością wzmocni drzwi i jest dużo korzystniejszym rozwiązaniem na etapie użytkowania?

Odpowiedź na zapytanie:

Tak. Zamawiający dopuszcza również takie rozwiązanie.

Pytanie nr 8 –

Dotyczy pakietu 5 pozycja 8 – czy Zamawiający dopuści w szafie drzwi ze szkła bezpiecznego w ramie aluminiowej?

Odpowiedź na zapytanie:

Tak. Zamawiający dopuszcza również takie rozwiązanie.

Zamawiający



SZPITAL
AKREDYTOWANY