SZPITAL UNIWERSYTECKI NR 2 IM. DR. JANA BIZIELA W BYDGOSZCZY
85-168 BYDGOSZCZ, UL. UJEJSKIEGO 75 tel. 52/36-55-799 fax. 52/370-05-31
KONTO: Bank Zachodni WBK Bydgoszcz 10 1500 1360 1213 6001 9348 0000
NIP: 9532582266 REGON: 340517145

ISO 9001
ISO 14001
PN-N 18001
ISO 27001

Bydgoszcz, dnia 22.11.2019 r.

NZZ/45/D/19

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:
Dostawa materiałów z zakresu branży hydraulicznej, sanitarnej i wentylacyjnej oraz ciepłowniczej

Wszyscy Wykonawcy

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

Działając na podstawie art. 38 ust. 1, 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zmianami) w związku z pytaniami zadanymi w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w w/w sprawie, Zamawiający udziela odpowiedzi

Pytanie nr 1
GRUPA 3
Poz. 4 Czy Zamawiający dopuszcza wymiary +/- 3cm dla umywalki meblowej prostokątnej ?
Poz. 5 Czy Zamawiający dopuszcza wymiary +/- 3cm dla umywalki meblowej prostokątnej ?
Czy szafka pod umywalkę ma być stojąca czy wisząca ?
Odpowiedź na zapytanie:
Zamawiający dopuszcza w zakresie grupy 3 pozycja nr 4 i 5 umywalki meblowej z tolerancją wymiarów w zakresie (+/- 3 cm)
Zamawiający wymaga w zakresie grupy 3 pozycja nr 5 szafki pod umywalkę stojącą.

Pytanie nr 2
GRUPA 4
Poz. 1,2 Brodziki stalowe emaliowane nie mają stelaży montażowych. Mogą być montowane na nośniku styropianowym lub wykonuje się podbudowę. Proszę
Poz. 3,4 Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie brodzików półokrągłych wykonanych z akrylu zintegrowanych z obudową o wysokości całkowitej ok. 15 cm, gdyż brodziki stalowe półokrągłe nie występują w produkcji
Odpowiedź na zapytanie:
Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania w zakresie grupy 4 pozycja nr 1 i 2 brodzików bez stelaży.
Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania w zakresie grupy 4 pozycja nr 3 i 4 brodzików półokrągłych wykonanych z akrylu, obudowa nie może być zintegrowana z brodzikiem, z osobnym stelażem.

Pytanie nr 3
Grupa 7
Poz. 1-4 Czy chodzi o grzejniki higieniczne zasilane z boku wraz ze specjalnymi uchwytami dystansowymi (10 cm) od ściany ?
Odpowiedź na zapytanie:
Zamawiający w zakresie grupy 7 pozycja nr 1-4 ma na myśli grzejniki higieniczne zasilane z boku wraz specjalnymi uchwytami dystansowymi (10 cm +/- 2 cm) od ściany. Pozostałe parametry bez zmian.

Pytanie nr 4
GRUPA 9
Poz.1-12,33-44, 53-63, 66-81 Większość producentów obecnie produkuje kształtki do kanalizacji wewnętrznej z polipropylenu (PP) . Czy Zamawiający dopuszcza kształtki do kanalizacji wykonane z PP ?
Poz. 64,65 Nie występuje w sprzedaży złącze wieloredukcyjne 32-60 x 500. Proszę o poprawienie na złącze wieloredukcyjne 32-50 x 500
Odpowiedź na zapytanie:
Zamawiający w zakresie grupy 9 pozycja nr 1-6, 33-44, 53-63, 66-81 dopuszcza możliwość zaoferowania kształtek do kanalizacji wykonanych z PP.
Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania w zakresie grupy 9 pozycja nr 64 – złączy wieloredukcyjnych PCV 32-50x500 mm z uszczelką, natomiast w zakresie pozycji nr 65 – złączy wieloredukcyjnych PCV 32-50x500 mm – białe.

CERTYFIKAT 2017/43
SZPITAL AKREDYTOWANY

SZPITAL UNIWERSYTECKI NR 2 IM. DR. JANA BIZIELA W BYDGOSZCZY
85-168 BYDGOSZCZ, UL. UJEJSKIEGO 75 tel. 52/36-55-799 fax. 52/370-05-31

KONTO: Bank Zachodni WBK Bydgoszcz 10 1500 1360 1213 6001 9348 0000
NIP: 9532582266 REGON: 340517145

ISO 9001
ISO 14001
PN-N 18001
ISO 27001

Pytanie nr 5
GRUPA 26
Poz. 3 Proszę o poprawienie gdyż długość gwintu dla zaworu pływakowego 3/8 u producenta wynosi 33 mm
Odpowiedź na zapytanie:
Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania zaworu pływakowego 3/8'' o długości gwintu 33 mm.

Pytanie nr 6
GRUPA 31
Poz. 1 Prosimy o sprawdzenie wymogów dotyczących manometrów, gdyż wiodący producent WIKA nie ma manometru Fi 100 z błędem +/-0,4%. Proszę o uściślenie jaki manometr Zamawiający ma na myśli ?
Odpowiedź na zapytanie:
Zamawiający wyjaśnia , że błąd pomiarowy +/- 0,4% dotyczy wpływu temperatury (gdy temperatura systemu pomiarowego różni się od temperatury odniesienia).

Pytanie nr 7
PYTANIE o termin składania ofert
W związku z dużą ilością grup i różnorodnością asortymentu oraz wymogiem wpisania w kol. 5 „Nazwa handlowa i/lub producent podać" zwracamy się z prośbą o przesunięcie terminu składania ofert na dzień 29.11.2019 r.
Odpowiedź na zapytanie:
Zamawiający odrębnym pismem w dniu 21.11.2019 roku dokonał modyfikacji w zakresie terminu składania ofert i otwarcia ofert.
Ustalone zostały następujące terminy:

Składanie ofert: 02.12.2019 roku
Otwarcie ofert: 02.12.2019 roku

Zamawiający

CERTYFIKAT 2017/43
SZPITAL AKREDYTOWANY