



**SZPITAL UNIWERSYTECKI NR 2 IM. DR JANA BIZIELA W BYDGOSZCZY
85-168 BYDGOSZCZ, UL. UJEJSKIEGO 75**

Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia
Tel. (52) 36-55-352, (52) 36-55-296, (52) 36-55-495, (52) 36-55-521
Fax. (52) 36-55-752

ISO 9001:2008

NZZ/23/D/11

Bydgoszcz, dnia 26.04.2011 r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie dokumentacji i projektów budowlano – wykonawczych remontu i modernizacji części budynku łóżkowego szpitala, nr sprawy NZZ/23/D/11.

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE

Działając na podstawie art. 38, ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn.) w związku z pytaniem zadany w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w w/w sprawie, Zamawiający udziela odpowiedzi:

Zapytanie

Proszę o dokładne sprecyzowanie zakresu projektu technologii medycznej ?

Czy należy zaprojektować całe wyposażenie modernizowanych pomieszczeń czy tylko aparatury medycznej.

Czy należy ująć wyposażenie w kosztorysach ?

Odpowiedź

Zakres projektu technologii medycznej powinien objąć całość wyposażenia medycznego i innego podrzędnego służącego do realizacji w szeroko pojętym znaczeniu świadczeń medycznych. Tak więc w przypadku kuchni przewidywane wyposażenie i meble kuchenne, w przypadku gabinetów lekarskich administracyjnych biurka pod komputery, szafki fotele, krzesła, Łada pielęgniarek w dyżurce pielęgniarek itp.

Należy zaprojektować całe wyposażenie. *(dla wyposażenia nietypowego np. w przypadku mebli robionych na zamówienie, o ile takie będzie występowało należy wykonać szkice, dla wyposażenia typowego nazwę producenta nazwę katalogu, nazwę i symbol wyposażenia pod jakim występuje, oraz co najmniej rysunek podstawowe parametry techniczne, wyciągi z katalogu, w przypadku sprzętu z DTR'ki skany itp.)*

Wyposażenie należy ująć w kosztorysach inwestorskich i przedmiarach.

Zamawiający