



SZPITAL UNIWERSYTECKI NR 2 IM. DR JANA BIZIELA W BYDGOSZCZY

85-168 BYDGOSZCZ, UL. UJEJSKIEGO 75

Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia

Tel. 52/36-55-352, 52/36-55-296, 52/36-55-495, 52/36-55-521

Fax. 52/36-55-496

ISO 9001: 2008 _____

NZZ/37/D/11

Bydgoszcz, dnia 16.06.2011 r.

Wszyscy Wykonawcy

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę, montaż i uruchomienie klimatyzatorów w Szpitalu Uniwersyteckim nr 2 im dr Jana Biziele w Bydgoszczy.

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE

Działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) w związku z pytaniami zadanymi przez wykonawców w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający udziela wyjaśnień.

Zapytanie nr 1

Zwracam się z uprzejmą prośbą o podanie parametrów pracy z tabliczek znamionowych jednostek zamontowanych w pomieszczeniach 12, 13, 14 w szpitalnym zakładzie Diagnostyki Mikrobiologii.

Odpowiedź:

Parametry pracy łącznie dla urządzeń dla poszczególnych pomieszczeń wynoszą odpowiednio: pomieszczenie 12- 1,34 kW, pomieszczenie 13 – 1,66 kW i pomieszczenie 14- 4,08 kW. Dokładny podział na pracujące urządzenia przedstawia załączony rysunek.

Zamawiający zawiadamia, iż powyższe wyjaśnienia stają się integralną częścią SIWZ.

Zamawiający