

Wykaz drzwi ewakuacyjnych - zewnętrznych poszczególnych budynków Szpitala wyposażonych w system sygnalizacji dozoru (dźwiękowo-światłowy) w przypadkach otwarcia drzwi:

<i>Numer drzwi</i>	<i>Oznaczenie budynku</i>	<i>Udostępniony czas do użytkowania (możliwe otwieranie przez pracowników)</i>	<i>Szczegółowe określenie lokalizacji</i>
E - 2	1 DP	Nie udostępniony	Szczyt budynku przychodni- rejon fontanny
E - 3	1 DL	Nie udostępniony	Szczyt budynku przychodni- rejon GK
E - 4	1 BL	Nie udostępniony	Szczyt budynku diagn.- zabieg. -za Apteką Szpitalną - NP
E - 5	1 AL	7 <sup>00</sup> – 15 <sup>30</sup>	Szczyt budynku łóżkowego- rejon Sekcji Płac
E - 6 brama	1 BP	7 <sup>00</sup> – 15 <sup>30</sup>	Rejon Centrali Telefonicznej
E - 7	1 AP	7 <sup>00</sup> – 15 <sup>30</sup>	Wyjście do patio – rejon Sklepu Medycznego
E - 11	2 C	7 <sup>00</sup> – 14 <sup>30</sup>	Wejście z rampy do MBO
E - 12	2 C	7 <sup>00</sup> – 15 <sup>30</sup>	Wyjście przy Zmywalni Naczyń
E - 13	2 A	7 <sup>00</sup> – 15 <sup>30</sup>	Wejście z rampy do Kuchni
E - 14	2 A	7 <sup>00</sup> – 15 <sup>30</sup>	Przy Zlewkowni
E - 16	7 A	7 <sup>00</sup> – 15 <sup>30</sup>	Niski Parter przy Zakł. Diagn. Kardiologicznej
E - 18	7 A	7 <sup>00</sup> – 15 <sup>30</sup>	Wyjście przy Prac. Elektromedycznej
E - 24	1DL	7 <sup>00</sup> – 15 <sup>30</sup>	Wejście do Por. Chir. Dziecięcej
E - 25	2 A	Nie udostępniony	Boczne z Kuchni w rejonie Patomorfologii
E - 26	13	Podczas przeglądów i konserwacji	Wejściowe do Hydroforowni
E - 28	3	7 <sup>00</sup> – 14 <sup>00</sup>	Wejściowe do Zakładu Patomorfologii

System sygnalizacji obejmuje **16 drzwi** zewnętrznych budynków Szpitala.

#### Wymagania :

1. Cały system sygnalizacji i dozoru drzwi ewakuacyjnych Szpitala musi zapewniać stałą obserwację na tablicy świetlno-dźwiękowej. System zapewnia wyłączanie sygnału przez obsługę.
2. Dla lepszego zlokalizowania i szybszej ewentualnej interwencji tablica świetlno- dźwiękowa przedstawia schemat lokalizacji budynków i drzwi będących w systemie dozoru.
3. Utrzymanie w sprawności technicznej, serwis, naprawy i obsługa systemu dozoru drzwi ewakuacyjnych należy do obowiązków Wykonawcy.
4. ***W przypadku otwarcia drzwi ewakuacyjnych w dniach i godzinach poza czasem wyznaczonym na użytkowanie, należy w jak najszybszym czasie skierować patrol do sprawdzenia przyczyny otwarcia drzwi sygnalizowanych o ich otwarciu na tablicy sygnalizacyjnej.***