



SZPITAL UNIWERSYTECKI NR 2 IM. DR JANA BIZIELA W BYDGOSZCZY
85-168 BYDGOSZCZ, UL. UJEJSKIEGO 75

Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia
Tel. 52/36-55-352, 52/36-55-296, 52/36-55-495, 52/36-55-521
Fax. 52/36-55-496

ISO 9001: 2008
ISO 14001:2004
PN-N 18001:2004

Bydgoszcz, dnia 25.04.2012 r.

NZZ/30/D/12

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego - Modernizacja drogi pożarowe.j

Wszyscy Wykonawcy

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z póź. zm.) w związku z pytaniami zadanymi przez wykonawców w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający udziela wyjaśnień.

Pytanie nr 1

W przedmiarze poz. Nr 29 podane jest wymiana lamp parkowych, Lampa parkowa wysokości 3,50m, korpus stalowy .
Proszę o wyjaśnienie czy mają być wymienione słupy na nowe (metalowe), jakiej wysokości.
O ile mają być zamontowane oprawy uliczne proponuje się wys. słupa ok. 6-7m
O ile mają być oprawy parkowe proszę podać typ opraw.

Odpowiedź na zapytanie:

Należy wykonać zgodnie z przedmiarem. Ze względu na fakt, że jest to teren wewnętrzny szpitala zastosowane było oświetlenie parkowe. (w załączeniu zdjęcia istniejącego oświetlenia Rys 1 Zdjęcie istniejące rozmieszczenie lamp.jpg, Rys 2 Zdjęcie istniejącej lampy zbliżenie.jpg)

Wymiana ma polegać na demontażu starych i montażu nowych lamp parkowych - słup – korpus stalowy o wysokości 3,5 m, może być np. słup z blachy ocynk typ SO 4/3 wys. 4m z fundamentem betonowym, oprawa typu np. LLP-S60 dwumodułowa (1 moduł min 30 LED High power) moc 60W /230VAC lub jej odpowiednik ze źródłem światła LED.

Zamawiający