



**INFRASTRUKTURA  
I ŚRODOWISKO**  
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

UNIA EUROPEJSKA  
FUNDUSZ SPÓJNOŚCI



Projekt współfinansowany przez Unię Europejską  
ze środków Funduszu Spójności  
w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko

Nr sprawy NZZ/50/D/12

Bydgoszcz dnia 10.07.2012 r.

**Wszyscy Wykonawcy**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Wykonanie robót budowlanych w Szpitalu Uniwersyteckim nr 2 im dr Jana Biziela w Bydgoszczy polegających na termomodernizacji obiektów Szpitala.

### **WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ**

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn.) w związku z pytaniami zadanymi w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w w/w sprawie, Zamawiający udziela odpowiedzi/wyjaśnienia:

#### **Zapytanie 1**

W projekcie oświetlenia kolorem niebieskim oznaczone są elementy nie podlegające wymianie, w większości są to nowe oprawy zainstalowane na poszczególnych oddziałach, wątpliwości budzi jednak oświetlenie na klatkach schodowych, które zgodnie z projektem nie podlega wymianie, a w rzeczywistości jest niezgodne z opisem projektu (w projekcie są to oprawy rastrowe z czujnikiem ruchu).

Prosimy także o wskazanie sposobu w jaki będzie realizowane oświetlenie awaryjne, gdyż w projekcie wspomniano tylko o oświetleniu ewakuacyjnym.

#### **Odpowiedź:**

Wymianie podlegają jedynie oprawy zaznaczone na rysunkach jako przeznaczone do wymiany, jest to spowodowane specyfiką finansowania realizacji zamierzenia.

Ilość, jakość źródeł światła i miejsca wymiany opraw zostały opracowane na podstawie "Audytu oświetlenia", na podstawie którego Zamawiający otrzymał środki finansowe i który jest wiążący dla bieżącej realizacji. Rezultatem wymiany ma być uzyskanie przewidzianego w "Audycie oświetlenia" określonego efektu energetycznego. Przedstawiony projekt techniczny, ze względu na konieczność zachowania spójności, jest opracowaniem całościowym umożliwiającym poprawną z punktu widzenia technicznego realizację zamierzenia, także w zakresie nie przewidywanym do wykonania na tym etapie modernizacji oświetlenia. Oświetlenie na klatkach schodowych nie jest przedmiotem bieżącego zamówienia. Oświetlenie awaryjne także nie jest przedmiotem bieżącego zamówienia, pozostaje bez zmian - zasilane jest z centralnej baterii akumulatorów.

**Zamawiający**