



Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Funduszu Spójności
w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko

Nr sprawy NZZ/50/D/12

Bydgoszcz dnia 12.07.2012 r.

Wszyscy Wykonawcy

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Wykonanie robót budowlanych w Szpitalu Uniwersyteckim nr 2 im dr Jana Biziela w Bydgoszczy polegających na termomodernizacji obiektów Szpitala.

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn.) w związku z pytaniami zadanymi w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w w/w sprawie, Zamawiający udziela odpowiedzi/wyjaśnienia:

Zapytanie 1

Zgodnie z dokumentacją techniczną pkt. „2.6. Prace dodatkowe” przewidziano następujące roboty dodatkowe:

- remont krat okiennych i drzwiowych
- remont kominów
- rozbiórka zasieku
- zasypanie ześlizgu
- remont daszku nad wejściem
- izolacje tarasów
- posadzki z płytek
- opaska
- balustrada

Wymieniony powyżej zakres prac stanowi istotną część tego zadania. Brak takich pozycji w przedmiarze, oraz nie zamieszczenie przez Zamawiającego pełnej dokumentacji z rysunkami i opisami dotyczącymi omawianych pozycji uniemożliwia prawidłową wycenę.

Prosimy o wyjaśnienia oraz ewentualną korektę przedmiaru.

Odpowiedź:

Punkt 2.6 opisu technicznego jest wspólny dla dwóch budynków objętych termomodernizacją. Pawilonu Przewlekłe Chorych (termomodernizacja już wykonana) i Budynku Łóżkowego. Nakłady do wykonania przy termomodernizacji Budynku Łóżkowego są ujęte w Przedmiarze Robót Demontaż krat okiennych - poz. 26; Remont kominów - wymiana obróbek blacharskich, gruntowanie i malowanie farbą silikonową tynku - poz. 76, 77, 78. Wykonanie opaski z kolorowej kostki betonowej - poz. 70 71. Rozbiórka zasieku, ześlizgu, remontu daszku nad wejściem, izolacji tarasów, posadzki z płytek, balustrady - nie występuje w zakresie robót termomodernizacyjnych bud. Łóżkowego

Zamawiający