

Przedmiot Zamówienia

Dostawa, montaż i uruchomienie klimatyzatorów w Szpitalu Uniwersyteckim nr 2 im. dr J. Bizuela w Bydgoszczy

Krótki opis przedmiotu zamówienia:

Dostawa, montaż i uruchomienie klimatyzatorów naściennych na budynkach Szpitala wg wykazu Oddziałów Szpitala zgodnie z przeprowadzoną wizją lokalną poszczególnych pomieszczeń zgodnie z załączonym wykazem (Załącznik nr 1A).

Zakres obejmuje następujące czynności:

• Czynności A

1. Wykonanie instalacji elektrycznej do montowanych klimatyzatorów, podłączenie z szachtów elektrycznych TE Zamawiającego (Załącznik nr 1B)
Wykonanie dedykowanych zabezpieczeń elektrycznych i opisów wykonanej instalacji. Wykonanie pomiarów elektrycznych powykonawczych wykonanej instalacji elektrycznej.
2. Wykonanie innych niezbędnych do montażu klimatyzatorów prac branż związanych z montażem urządzeń powinno być uwzględnione przez Wykonawcę (np. przewierthy przez ścianę wraz z obróbkami i zabezpieczeniami, wykonanie instalacji odprowadzenia skroplin, itp.).
3. Podczas montażu urządzeń zewnętrznych należy przewidzieć dodatkową odległość od ściany zewnętrznej niezbędnej do założenia w przyszłości ocieplenia termoizolacyjnego budynku o grubości 16 cm.
4. Wszystkie instalacje należy wykonywać jako podtynkowe, a w miejscach w których nie ma takiej możliwości w korytkach instalacyjnych.

• Czynności B

1. Dostawa, montaż i uruchomienie klimatyzatorów naściennych (wszystkie klimatyzatory **inwerterowe**, klimatyzator pomieszczenia serwerowni, przeznaczony do pracy chłodzenie w okresie zimowym).
2. Przeszkolenie użytkowników obsługi w zakresie obsługi urządzenia.
3. Przeszkolenie personelu technicznego szpitala 2-osoby w zakresie czynności konserwacyjnych i przeglądowych.
4. Przekazanie Zamawiającemu niezbędnej dokumentacji technicznej urządzeń, certyfikatów, atestów higienicznych, kart gwarancyjnych i DTR w języku polskim.
5. Wykonywanie wymaganych przeglądów konserwacyjnych i napraw zamontowanych urządzeń w okresie gwarancyjnym (poza wymianą materiałów eksploatacyjnych np. filtrów, płynów dezynfekcyjnych i.t.p.).
6. **Uwaga. Urządzenia do pomieszczeń: boksy Intensywnej Terapii Noworodka muszą posiadać dopuszczenia do pracy w obiektach Służby Zdrowia w pomieszczeniach o podwyższonej klasie czystości.**

Informacje pomocnicze:

1. Załącznik do przedmiotu zamówienia nr 1 A - Zestawienie pomieszczeń i wymogi klimatyzatorów.
2. Załącznik do przedmiotu zamówienia nr 1 B - Rysunki pomieszczeń.

Rozliczenie:

Zamawiający przewiduje rozliczenia wykonanych wynagrodzeniem ryczałtowym obejmującym rzeczywiste nakłady. Faktura końcowa powinna zawierać koszty dostawy, montażu i uruchomienia na poszczególnych Oddziałach Szpitala.

Wymagane gwarancje

1. Gwarancja producenta urządzeń minimum – 36 miesięcy
2. Gwarancja na wykonane instalacje minimum – 36 miesięcy
3. Wykonywanie wymaganych przeglądów konserwacyjnych i napraw zamontowanych urządzeń w okresie gwarancyjnym (poza wymianą materiałów eksploatacyjnych np. filtrów, płynów dezynfekcyjnych i.t.p.).

Termin wykonania zamówienia

1. Przedmiot zamówienia będzie wykonywany w okresie 30 dni od podpisania umowy
2. Miejsce realizacji zamówienia: budynki Zamawiającego przy ul. Ujejskiego 75 w Bydgoszczy
(Załącznik nr 1 A)