



SZPITAL UNIWERSYTECKI NR 2 IM. DR JANA BIZIELA W BYDGOSZCZY
85-168 BYDGOSZCZ, UL. UJEJSKIEGO 75

Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia

Tel. 52/36-55-296, 52/36-55-352, 52/36-55-495, 52/36-55-521

Fax. 52/36-55-496

ISO 9001: 2008

ISO 14001: 2008

PN-N18001:2001

NZZ/43/D/13

Bydgoszcz, dnia 07.06.2013 r.

Dotyczy : postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę , montaż i uruchomienie klimatyzatora w Szpitalu Uniwersyteckim nr 2 im dr Jana Biziela w Bydgoszczy.

Wszyscy Wykonawcy

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z póź. zm.) w związku z pytaniami zadanymi przez wykonawców w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający udziela wyjaśnień.

Pytanie nr 1

Jaka jest odległość z szachtów elektrycznych do klimatyzatora?

Odpowiedź na zapytanie:

Około 40 mb (instalacja częściowo w korytkach a częściowo w stropie podwieszanym).

Pytanie nr 2

Na którym piętrze będzie zamontowana jednostka zewnętrzna? (ściana czy dach)?

Odpowiedź na zapytanie:

Ściana – wysoki parter/ 1piętro.

Pytanie nr 3

Jaka jest odległość pomiędzy jednostką wewnętrzną a zewnętrzną?

Odpowiedź na zapytanie:

Około 10 mb.

Pytanie nr 4

Czy będzie możliwość odprowadzenia skroplin grawitacyjnie?

Odpowiedź na zapytanie:

W zależności od klimatyzatora(istnieje taka możliwość).

Pytanie nr 5

Jak długa będzie instalacja skroplin?

Odpowiedź na zapytanie:

Około 12 mb.

Pytanie nr 6

Czy istnieje możliwość otrzymania rysunków pomieszczenia

Odpowiedź na zapytanie:

Pomieszczenie jest zaadaptowane po przebudowie, brak jest profesjonalnej dokumentacji projektowej.

Zamawiający