



SZPITAL UNIWERSYTECKI NR 2 IM. DR JANA BIZIELA W BYDGOSZCZY
85-168 BYDGOSZCZ, UL. UJEJSKIEGO 75

Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia

Tel. 52/36-55-296, 52/36-55-352, 52/36-55-495, 52/36-55-521

Fax. 52/36-55-496

ISO 9001: 2008

ISO 14001: 2008

PN-N18001:2001

NZZ/48/D/13

Bydgoszcz, dnia 21.06.2013 r.

Wszyscy Wykonawcy

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę, montaż i uruchomienie klimatyzatorów w Szpitalu Uniwersyteckim nr 2 im dr Jana Biziela w Bydgoszczy

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z póź. zm.) w związku z pytaniami zadanymi przez wykonawców w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający udziela wyjaśnień.

Pytanie nr 1

Proszę o informację, czy określenie „Urządzenia dopuszczone do pracy w pomieszczeniach medycznych **o podwyższonej klasie czystości**” oznacza, że urządzenia te dopuszczone są do pracy w obiektach służby zdrowia. Ewentualnie proszę o informację, czy te urządzenia muszą być wyposażone w filtr absolutny.

Odpowiedź na zapytanie:

Określenie „Urządzenia dopuszczone do pracy w pomieszczeniach medycznych **o podwyższonej klasie czystości**” oznacza, że urządzenia te dopuszczone są do pracy w obiektach służby zdrowia w pomieszczeniach o podwyższonej klasie czystości takich jak np. sale zabiegowe, itp. Urządzenia te powinny posiadać stosowną filtrację określoną w wymogach przetargu.

Zamawiający