



SZPITAL UNIWERSYTECKI NR 2 IM. DR JANA BIZIELA W BYDGOSZCZY  
85-168 BYDGOSZCZ, UL. UJEJSKIEGO 75

Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia

Tel. 52/36-55-296, 52/36-55-352, 52/36-55-495, 52/36-55-521

Fax. 52/36-55-496

ISO 9001: 2008  
ISO 14001: 2008  
PN-N18001:2001

NZZ/51/D/13

Bydgoszcz, dnia 05.07.2013 r.

**Wszyscy Wykonawcy**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę, montaż i uruchomienie klimatyzatorów w Szpitalu Uniwersyteckim nr 2 im dr Jana Biziela w Bydgoszczy

### ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. ( t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z póź. zm. ) w związku z pytaniami zadanymi przez wykonawców w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający udziela wyjaśnień.

#### Pytanie nr 1

Za jakie uważa Zamawiający w odniesieniu do klimatyzatorów ściennych „Urządzenia dopuszczone do pracy w pomieszczeniach medycznych o podwyższonej klasie czystości? Na jakiej podstawie Wykonawca ma złożyć wymagane w tym zakresie oświadczenie?

#### Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający wymaga złożenia powyższego oświadczenia zgodnie z zapisami SIWZ rozdział III, pkt 3.5.

Zamawiający w odniesieniu do klimatyzatorów ściennych w zakresie „Urządzenia dopuszczone do pracy w pomieszczeniach medycznych o podwyższonej klasie czystości” uważa urządzenia posiadające co najmniej system antybakteryjny, a w szczególności

- czyszczenie promieniami UV (likwidacja bakterii i pleśni)

- funkcje osuszania wymiennika

- panel klimatyzatora łatwo zdejmowany i łatwo zmywalny

Podstawą do złożenia wymaganego oświadczenia powinien być co najmniej atest PZH dopuszczający do pracy w pomieszczeniach zakładów opieki zdrowotnej.

Wykonawca może na podstawie posiadanego atestu PZH i innych posiadanych przez siebie informacji złożyć stosowne oświadczenie

#### Pytanie nr 2

Proszę o informację, czy załączony ATEST HIGIENICZNY jest dokumentem wystarczającym, aby określenie „Urządzenia dopuszczone do pracy w pomieszczeniach medycznych o podwyższonej klasie czystości” zostało spełnione.

#### Odpowiedź na zapytanie:

Załączony atest higieniczny przeznaczony do zakładów opieki zdrowotnej spełnia wymogi Zamawiającego w zakresie dostaw odnośnie zapisów SIWZ – rozdział III, pkt.3.3. Niezależnie od tego wykonawca winien złożyć sporządzone przez siebie oświadczenie odnośnie klimatyzatorów przeznaczonych dla pomieszczeń: boksów dla Intensywnej Terapii Noworodka, iż dopuszczone są do pracy w obiektach Służby Zdrowia i w pomieszczeniach o podwyższonej klasie czystości ( zgodnie do zapisów SIWZ - rozdział III, pkt.3.5) na podstawie atestu PZH i innych posiadanych przez siebie informacji.

**Zamawiający**