

Dane techniczne dotyczące wodociągu :

1. Zimnej wody – rurociąg średnicy 200 mm stalowy ocynkowany :
 - usytuowany w budynku Hydroforni
 - średni przepływ godzinowy ok. 9-16 m³/h
 - średni przepływ dobowy ok. 220 – 280 m³/h
2. Ciepłej wody użytkowej – rurociąg średnicy 100 mm stalowy ocynkowany :
 - usytuowany w budynku Kotłowni
 - średni przepływ godzinowy ok. 1 – 1,8 m³/h
 - średni przepływ dobowy ok. 21 – 38 m³/h