



SZPITAL UNIWERSYTECKI NR 2 IM. DR JANA BIZIELA W BYDGOSZCZY
85-168 BYDGOSZCZ, UL. UJEJSKIEGO 75

Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia
Tel. 52/36-55-352, 52/36-55-295, 52/36-55-495, 52/36-55-521
Fax. 52/36-55-496

ISO 9001: 2008
ISO 14001:2004
PN-N 18001:2004

Bydgoszcz, dnia 20.09.2013 r.

NZZ/75/D/13

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego dostawę materiałów hydraulicznych, sanitarnych, wentylacyjnych, ogrodnich i BHP.

Wszyscy Wykonawcy

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Działając na podstawie art. 38 ust. 1,2, i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z póź. zm.) w związku z pytaniami zadanymi przez wykonawców w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający udziela wyjaśnień.

Pytanie nr 1:

Grupa 17 poz. 3

Listwa montażowa plastik czy mosiądz z kolankami (z gwintem czy do lutu)

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający ma na myśli uniwersalną listwę do montażu baterii naściennych metalową bez dodatkowego wyposażenia w postaci kolank.

Pytanie nr 2:

Grupa 17 poz.48

Co oznacza zapis taśma PCV + gumma 50 mm?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający ma na myśli taśmę z PCV „podgumowaną” samoprzylepną do uszczelnień izolacji termicznych.

Pytanie nr 3:

Grupa 17

Poz. 49 baterie z mieszaczem posiadają jeden uchwyt-rączka, w poz. 8 są podane zwykłe pokrętła proszę o sprawdzenie opisu tej pozycji

Odpowiedź:

Zamawiający w poz. 49 użył w słowie „pokrętła” liczby mnogiej z uwagi na ilość sztuk do zakupu, oczywiście mówimy o „uchwyt-rączka”.

Pytanie nr 4.

Grupa 20

Poz 4 i 7. Brak w ofercie handlowej nypki i kolana chromowanych w rozmiarze 1” – proszę o zmianę na mosiądz.

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający posiada wiedzę o możliwości zakupu w ofercie handlowej w/w asortymentu. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 5:

dotyczy poz. 12-13 – grupa 8

Dostępne na rynku wylewki ½” mają maksymalną długość 330 mm. W związku z tym prosimy o zmianę długości wylewek w poz 12 oraz wykreślenie poz. 13 z wykazu materiałów.

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 6:

Dotyczy poz. 5,6,8,10 – grupa 9

Prosimy o wskazanie czy wypełnienie kabin w poz. 5,6,8,10 ma być wykonana z polistyrenu czy ze szkła hartowanego?

Odpowiedź na zapytanie:

Oferent powinien przyjąć średnią cenę produktu, spełniającą wymogi określone przez Zamawiającego z w/w pozycji. Zamawiający zapisał (polistyren lub szkło hartowane). Przy takim zapisie zamawiający pragnie mieć możliwość zakupu na etapie realizacji umowy jednego i/ lub drugiego rodzaju wypełnień.

Pytanie nr 7.

Grupa 13

Z uwagi na fakt, że większość producentów posiada w swojej ofercie materiały o średnicy nie większej niż 25 (26) mm, prosimy o podanie jakiego producenta kształtki znalazły się w wykazie materiałów. Jeśli Zamawiający przyjął produkty kilku producentów czy jest pewien ich kompatybilności

Dotyczy Poz. 18, 19

Prosimy podać kto jest producentem kolan PEX 32x5/4" lub wyrazić zgodę na dostawę kolan o wymiarze 32x1".

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający posiada wiedzę o możliwości zakupu w ofercie handlowej w/w asortymencie. Zamawiający w świetle obowiązujących przepisów prawa nie może wskazywać nazw producenta. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 8:

Dotyczy poz. 22

Prosimy podać kto jest producentem rur PEX 25x2mm lub wyrazić zgodę na dostawę rur o wymiarze 25x2,5 mm".

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający dopuszcza również zaoferowanie rur o wymiarze 25x2,5 mm.

Pytanie nr 9.

Prosimy podać kto jest producentem rur PEX 32x2mm lub wyrazić zgodę na dostawę rur o wymiarze 32x3 mm".

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający dopuszcza również zaoferowanie rur o wymiarze 32x3 mm.

Pytanie nr 10:

dotyczy poz. 5, 6, 8, 10 – Grupa 15

Średnica 1 3/4 nie funkcjonuje jako wymiar gwintu. Najbliższa średnica wskazanego przez Państwa nypla występuje w rozmiarze 1 1/4. Prosimy o zmianę podanej średnicy.

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający nie zmienia wymiaru gwintu w w/w pozycjach. Najbliższa średnica rozmiaru 1 3/4" jest DN40 mm.

Pytanie nr 11:

dotyczy poz. 6, 8, 10 – Grupa 18

Rozmiary mające na celu identyfikację producenta i serie kompaktów nie pokrywają się w całości z rozmiarami podanymi w katalogach technicznych czołowych producentów ceramiki łazienkowej.

Parametr szerokości i długości podstawy kompaktu nie jest istotny, w związku z tym nie jest podawany na oficjalnych rysunkach technicznych produktu. Ponadto rozmiar podstawy kompaktu z odpływem poziomym, różni się od rozmiaru podstawy kompaktu z odpływem pionowym. Prosimy o sprawdzenie rozmiarów kompaktów zgodnie z dostępnymi parametrami w oficjalnych katalogach technicznych lub podanie nazwy producenta i serii, która spełnia wymienione przez Państwa parametry.

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający w poz. 6 i 10 podał właściwe wymiary kompaktów, natomiast w poz. 8 modyfikuje zapisy SIWZ poprzez skreślenie „szerokość podstawy miski 190 mm, długość podstawy miski 335 mm, wysokość miski 400 mm” i w zamian wprowadza następujący zapis „szerokość podstawy miski 238 mm, długość podstawy miski 410 mm, wysokość miski 400 mm”.

Pytanie nr 12.

Większość producentów kanalizacji wykorzystuje do produkcji polipropylen. Prosimy o wyrażenie zgody na dostawę kanalizacji wykonanej z polipropylenu.

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający wyraża zgodę na dostawę produktów w/w grupy pod warunkiem kompatybilności wymiarowej średnic zgodnymi z produktami wykonanymi z PCV (PVC, PCW)

Pytanie nr 13:

dotyczy poz. 7, 8, 9 – Grupa 34

Prosimy o podanie producenta zaworów zwrotnych grzybkowych lub wyrażenie zgody na dostawę zaworów mających maksymalną temperaturę pracy 200°C.

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający dopuszcza również zaoferowanie zaworów mających maksymalną temperaturę pracy 200°C.

Pytanie nr 14:

dotyczy poz. 1 – Grupa 36

Prosimy o sprecyzowanie czy Zamawiający oczekuje dostawy zlewozmywaka posiadającego jedną komorę np. okrągłą wpuszczoną w blat.

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający oczekuje dostawy zlewozmywaka 1-k nablatowego z komorą prostokątną i/lub okrągłą. Dostawca powinien uśrednić koszty dostawy. Zamawiający pragnie mieć możliwość wyboru na etapie realizacji umowy typu komory (okrągłą i/lub prostokątną).

Pytanie nr 15.

dotyczy poz. 4 – Grupa 36

Prosimy o sprecyzowanie czy Zamawiający oczekuje dostawy zlewozmywaka posiadającego jedną komorę np. o wymiarze 60x80

nakładaną na szafkę.

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający oczekuje dostawy zlewozmywaka 1-k z ociekaczem z lewej lub prawej strony w zależności od potrzeb. Wymiary zgodne z SIWZ.

Pytanie nr 16:

Prosimy o podanie producenta lub wyrażenie zgody na dostawę przepustnic mających maksymalną temperaturę pracy 120°C.

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający wyraża zgodę na dostarczenie produktów z w/w grupy na max. temp. Pracy 120°C

Jednocześnie Zamawiający modyfikuje zapis SIWZ – załącznik nr 1 „Przedmiot zamówienia” w zakresie gr. 15 poz.34.

Zamawiający skreśla w w/w pozycji zapis „ 1 $\frac{3}{4}$ ” i w zamian wprowadza następujący zapis „ 1 $\frac{1}{4}$ ”.

Zamawiający